





## 墜落防止装置（垂直用マンセーフシステム）

### ワイヤ類の点検表

設置場所名	点検年月日		年	月	日
処置記号	○：異常なし，×：不良，⊗：修理済		点検担当者		
区分	点検項目	処置を必要とする状態	結果	備考	
ワイヤロープ	・形くずれの有無	・形くずれしたもの 			
	・キンクの有無	・キンクしたもの 			
	・素線切れ，摩耗，腐食の有無	・素線切れ，摩耗，腐食があるもの			
	・弛みの有無	・張力設定が不十分なもの （標準張力：0.8kN）			
グリップラッチ 挿入部	・変形，傷，摩耗，腐食の有無	・変形，傷，摩耗，腐食があるもの			
	・安全器の着脱性	・安全器の着脱ができないもの			
引留金具	・変形，傷，摩耗，腐食の有無	・変形，傷，摩耗，腐食があるもの			
	・ナットの緩みの有無	・ナットの緩みがあるもの			
垂直用ハンガー	・変形，傷，摩耗，腐食の有無	・変形，傷，摩耗，腐食があるもの			
	・安全器の通過性	・安全器の通過性が悪いもの			
取付金具	・変形，傷，摩耗，腐食の有無	・変形，傷，摩耗，腐食があるもの			
	・ボルト類，イダリングの緩みの有無	・緩んでいるもの			

注1：定期点検は2年に1回行う。（環境が苛酷な場合は1年に1回が望ましい）

注2：標準締付トルクM16：6kN・cm，M12：4kN・cm